

ООО ТПК «ЛУИДОР»

Клапан (вентиль) чугунный  
15КЧ16П; 15КЧ16П1; 15КЧ16НЖ  
Ду-32,40,50,65,80; PN-2,5 МПа (25кгс/см<sup>2</sup>).

ПАСПОРТ  
ТУ 3732-001-22502498-2015

#### 4. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ 3732-001-22502498-2015 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок службы - 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию, гарантийная наработка - 5000 циклов, гарантированный срок хранения - 36 месяца со дня изготовления.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «Луидор»

Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, Э 0 ПОМ IV К 37 ОФ 240

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 400059, г. Волгоград, ул. Коломенская 47

Основной государственный регистрационный номер 1197746251845.

Телефон: +78442989305 Адрес электронной почты: luidor-org@mail.ru

в лице Генерального директора Саркисяна Давида Ашотовича

заявляет, что Клапан (вентиль) обратный чугунный, модели 16Ч46П, 15Ч14П, 15КЧ16П1, 15КЧ16П, 15КЧ16НЖ, 16КЧ9П, 16КЧ9П1, 16КЧ9НЖ. Торговая марка «Луидор».

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «Луидор» Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 34, Э 0 ПОМ IV К 37 ОФ 240

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 400059, г. Волгоград, ул. Коломенская 47 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3732-007-40719882-2021 "Клапан (вентиль) обратный чугунный 16Ч46П, 15Ч14П", ТУ 3732-001-22502498-2015 "Клапан (вентиль) обратный чугунный 15КЧ16П1; 15КЧ16П; 15КЧ16НЖ; 16КЧ9П; 16КЧ9НЖ; 16КЧ9П1".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309108

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 02117-МС-2021 от 28.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «Международный стандарт» Общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32509.04ССНО.ИЛ01)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.09.2026 включительно.

(подпись)

Саркисян Давид Ашотович

(ФИО заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.21165/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.09.2021

15кч16п1; 15кч16п; 15кч16нж.

Клапан (вентиль) запорный фланцевый из ковкого чугуна



#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клапаны (вентили) запорные фланцевые из ковкого чугуна с ручным управлением предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах при транспортировке: 15кч16п1 — воды и пара с рабочей температурой от +0°C до +225°C, 15кч16п — при транспортировке жидкого и газообразного аммиака с рабочей температурой от -30°C до +150°C, 15кч16нж — перегретого пара с рабочей температурой от +110°C до +300°C, кроме опасных производственных объектов.

Присоединительные фланцы, ответные фланцы и уплотнительные поверхности клапанов выполнены по ГОСТ 33259-2015 на PN 2,5 МПа (25 КгС/См²)

Рабочее положение клапанов (вентилей) — любое.

Подача рабочей среды должна производиться под клапан.

Использование клапанов (вентилей) в качестве регулирующей арматуры не допускается.

При вращении маховика резьбовая втулка преобразует вращательное движение в поступательное движение шпинделя, который, перемещаясь, поднимает или опускает узел клапана, обеспечивая тем самым полное открытие или закрытие проходного отверстия клапана (вентиль)

Клапаны относятся к классу ремонтируемых изделий.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации и места установки соответствуют УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Клапаны (вентили) обеспечивают герметичность по классу «С» ГОСТ 9544-2015

Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063-81.

Условия транспортировки и хранения — по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы — не менее 3-х лет.

Ресурс наработки — не менее 10000 часов.

Наработка на отказ — не менее 3000 циклов.

Срок консервации — 3 года. По истечении срока консервации клапан должен быть переконсервирован потребителем согласно ГОСТ 9.014-78.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

| Вид испытаний                             | Среда | t °C       | Давление МПа |
|-------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| На прочность и плотность материала        | Вода  | От 5 до 40 | 3,8          |
| На герметичность затвора                  | вода  | От 5 до 40 | 2,8          |
| На герметичность прокладочного соединения | вода  | От 5 до 40 | 2,5          |
| На работоспособность                      | вода  | От 5 до 40 | 2,5          |


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                            | Показатель                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Давление номинальное, PN, МПа                     | 2,5; 25                                                     |
| Диаметр номинальный, DN, мм.                      | 32; 40; 50; 65; 80                                          |
| Рабочая среда:<br>15кч16п1<br>15кч16нж<br>15кч16п | Вода, пар<br>Перегретый пар<br>Жидкий и газообразный аммиак |
| Температура окружающей среды, t °C                | От -14 до +40                                               |
| Присоединение к трубопроводу                      | Фланцевое                                                   |
| Тип привода                                       | Ручной                                                      |
| Масса, кг                                         | 8; 11; 14; 25; 32                                           |
| Коэффициент гидравлического сопротивления         | 6                                                           |
| Изготовление и поставка                           | Ту 3732-001-22502498-2015                                   |

#### МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование детали                                                 | Марка материала                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус                                                              | Чугун КЧ 30-6                                                                  |
| Крышка                                                              | Чугун КЧ 30-6                                                                  |
| Шпиндель                                                            | Ст 45                                                                          |
| Материал уплотнительной поверхности подвижного запирающего элемента | 15кч16п1 — Фторопласт Ф-4<br>15кч16п — Паронит ПОН-Б<br>15кч16нж — Сталь 20х13 |
| Сальниковая набивка                                                 | АП по ГОСТ 5152-64                                                             |
| Прокладка                                                           | Паронит ПОН-Б                                                                  |

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА



| Обозначение                     | DN, мм | D, мм | D <sub>1</sub> , мм | D <sub>2</sub> , мм | D <sub>3</sub> , мм | L, мм | b, мм | d, мм | n | H, мм | H <sub>1</sub> , мм |
|---------------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|---|-------|---------------------|
| 15кч16п1<br>15кч16п<br>15кч16нж | 32     | 135   | 100                 | 78                  | 120                 | 180   | 17    | 18    | 4 | 224   | 239                 |
|                                 | 40     | 145   | 110                 | 88                  | 120                 | 200   | 18    | 18    | 4 | 235   | 253                 |
|                                 | 50     | 160   | 125                 | 102                 | 140                 | 230   | 20    | 18    | 4 | 235   | 253                 |
|                                 | 65     | 180   | 145                 | 122                 | 200                 | 290   | 20    | 18    | 8 | 303   | 358                 |
|                                 | 80     | 195   | 160                 | 138                 | 200                 | 310   | 24    | 18    | 8 | 333   | 368                 |

Партия 15 шт.

Условный Диаметр—32,40,50, 65, 80

Дата изготовления 06.11.2024

Штамп ОТК

