

4. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ 3732-001-22502498-2015 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок службы - 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию, гарантийная наработка - 5000 циклов, гарантированный срок хранения - 36 месяца со дня изготовления.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания «Жуидора»

Місце проживання: М. Київ, вул. Гоголя, 10. Держпраці № 17770 і Мовсера від Митк. 1996-
08-01 до 1996-08-01. 1996-08-01 до 1996-08-01.

Миктас, дом 34, 30 НОМ IV К 37 ОФ 240

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 400059, г. Волгоград, ул. Кетменевская 47

Самостоятельный неустраиваемый номер 197746251845

Тел./факс: +7 844 298 9105. Адрес электронной почты: luidor-org@mail.ru

в лице Генерального директора Саркисяна Давида Ашотовича

15K4161Ж, 16K4911, 16K4911Ж. Торговая марка, «Луидор»

Декларация о соответствии принята на основании

Тек. версия в соответствии принята на основании:
Известия в газетной форме № 321 от 28.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией
Международный стандарт «Международная ответственность» Международной стандарт
Испытательная лаборатория аккредитации РОСС RU 32559-04-С (ISO 15189)
Ссылка на аккредитацию соответствия: Та

Дополнительная информация

Документация информации

ГОСТ 12.1.003-99 "Общие стандарты безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Условные хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15159-89 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". (Уров хранения (температура, влажность) указан в прилагаемой к продукции заводского изготовления эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.09.2026 включительно.

М.П. Саркисян Давид Ашотевич
(подпись) (И.П. Саркисян Д.А.)

Регистрационный номер декларации в соответствии: EAGC N RU Д-RU.PA01.B.21165/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.09.2021

ООО ТПК «ЛУИДОР»

Клапан (вентиль) чугунный
15КЧ16П, 15КЧ16П1, 15КЧ16НЖ
Ду-32,40,50,65,80; PN-2,5 МПа (25кгс/см²)

ПАСПОРТ
ТУ 3732-001-22502498-2015

15кч16п1; 15кч16п; 15кч16нж.

Клапан (вентиль) запорный фланцевый из ковкого чугуна



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Клапаны (вентили) запорные фланцевые из ковкого чугуна с ручным управлением предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах при транспортировке: 15кч16п1 — воды и пара с рабочей температурой от +0°C до +225°C, 15кч16п — при транспортировке жидкого и газообразного аммиака с рабочей температурой от -30°C до +150°C, 15кч16нж — перегретого пара с рабочей температурой от +110°C до +300°C, кроме опасных производственных объектов.

Присоединительные фланцы, ответные фланцы и уплотнительные поверхности клапанов выполнены по ГОСТ 33259-2015 на PN 2,5 МПа (25 Кг/См²)

Рабочее положение клапанов (вентилей) — любое.

Подача рабочей среды должна производиться под клапан.

Использование клапанов (вентилей) в качестве регулирующей арматуры не допускается.

При вращении маховика резьбовая втулка преобразует вращательное движение в поступательное движение шпинделя, который, перемещаясь, поднимает или опускает узел клапана, обеспечивая тем самым полное открытие или закрытие проходного отверстия клапана (вентилья)

Клапаны относятся к классу ремонтируемых изделий.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия эксплуатации и места установки соответствуют УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

Клапаны (вентили) обеспечивают герметичность по классу «С» ГОСТ 9544-2015

Общие требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063-81.

Условия транспортировки и хранения — по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок службы — не менее 3-х лет.

Ресурс наработки — не менее 10000 часов.

Наработка на отказ — не менее 3000 циклов.

Срок консервации — 3года. По истечении срока консервации клапан должен быть переконсервирован потребителем согласно ГОСТ 9.014-78.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Вид испытаний	Среда	t °C	Давление МПа
На прочность и плотность материала	Вода	От 5 до 40	3,8
На герметичность затвора	вода	От 5 до 40	2,8
На герметичность прокладочного соединения	вода	От 5 до 40	2,5
На работоспособность	вода	От 5 до 40	2,5


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Давление номинальное, PN, МПа	2,5; 25
Диаметр номинальный, DN, мм.	32; 40; 50; 65; 80
Рабочая среда: 15кч16п1 15кч16нж 15кч16п	Вода, пар Перегретый пар Жидкий и газообразный аммиак
Температура окружающей среды, t °C	От -14 до +40
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
Тип привода	Ручной
Масса, кг	8; 11; 14; 25; 32
Коэффициент гидравлического сопротивления	6
Изготовление и поставка	Ту 3732-001-22502498-2015

МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала
Корпус	Чугун КЧ 30-6
Крышка	Чугун КЧ 30-6
Шпиндель	Ст 45
Материал уплотнительной поверхности подвижного запирающего элемента	15кч16п1 — Фторопласт Ф-4 15кч16п — Паронит ПОН-Б 15кч16нж — Сталь 20х13
Сальниковая набивка	АП по ГОСТ 5152-64
Прокладка	Паронит ПОН-Б

ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА



Обозначение	DN, мм	D, мм	D ₁ , мм	D ₂ , мм	D ₃ , мм	L, мм	b, мм	d, мм	n	H, мм	H ₁ , мм
15кч16п1 15кч16п 15кч16нж	32	135	100	78	120	180	17	18	4	224	239
	40	145	110	88	120	200	18	18	4	235	253
	50	160	125	102	140	230	20	18	4	235	253
	65	180	145	122	200	290	20	18	8	303	358
	80	195	160	138	200	310	24	18	8	333	368

Партия 10 шт.
Условный Диаметр—32,40,50, 65, 80

Дата изготовления 14.02.25г. Штамп ОТК

