

8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ 3722-001-1173443000466-2019 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

ООО ТПК«ЛУИДОР»

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛУИДОР"		
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, 404112, город Волжский, улица Пушкина, дом 45В, офис 28, основной государственный регистрационный номер: 1173443000466, номер телефона: +78442989305, адрес электронной почты: luidor-erg@mail.ru		
в лице Генерального директора Саркисян Давид Ашотовича		
заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые чугунные 16ч42р, модели DN50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, PN 0.25.		
изготовитель, Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛУИДОР", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Волгоградская область, 404112, город Волжский, улица Пушкина, дом 45В, офис 28.		
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3722-001-1173443000466-2019 "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые чугунные".		
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481309108, Серийный выпуск		
соответствует требованиям		
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"		
Декларация о соответствии принята на основании		
Протокола испытаний № ЭВ-0617-05-05-2019 от 14.05.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ", аттестат аккредитации РОСС.RU.32001.04НБФ1.Н.193, сроком действия до 31.10.2019 года.		
Схема декларирования 1д		
Дополнительная информация		
ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.		
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2024 включительно		
	М.П.	Саркисян Давид Ашотович
(подпись)		(ПРИЗНАК)
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ49.В.00660/19		
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2019		

КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ ПРИЕМНЫЙ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ. 16ч42р

ПАСПОРТ
ТУ 3722-001-1173443000466-2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые, обозначаемые 16ч42р, используются в насосных установках на конце вертикального всасывающего трубопровода для воды, нефти и других жидких не агрессивных сред.

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Клапан открывается под действием потока засасываемой среды. При прекращении потока тарель с уплотнителем и крестовиной, под действием собственного веса опускается вниз на уплотнительную поверхность корпуса и предотвращает обратный поток среды.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПОКАЗАТЕЛЬ
Давление условное рабочей среды Ру, МПа (кг/см ²)	0,25 (2,5)
Температура рабочей среды С°	Не более 50
Вероятность безотказной работы	0,9
Средняя наработка до первого отказа, цикл не менее	800

4. УСТРОЙСТВО КЛАПАНА

Конструкция Клапана представлена на рис. 1.




Рис. 1

Материалы деталей:

1. Корпус (чугун СЧ20); 2. Сетка (Сталь 3); 3. Крестовина (алюминиевый сплав Ал-2); 4. уплотнение (резина-пластина ЗМБС-А); 5. Тарель (чугун СЧ20)

Обозначение	Размеры мм.						Масса кг
	D	D1	D2	D3	d	H	
Клапан обратный 16ч42р Ду-50	140	110	90	50	14	165	
Клапан обратный 16ч42р Ду-80	185	150	128	80	18	235	
Клапан обратный 16ч42р Ду-100	205	170	148	100	18	285	
Клапан обратный 16ч42р Ду-150	260	225	202	150	18	395	
Клапан обратный 16ч42р Ду-200	315	280	258	200	18	485	

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед монтажом клапан необходимо тщательно очистить от консервационной смазки в зоне уплотнительной поверхности корпуса и возможного загрязнения. При монтаже все гайки и болты должны быть затянуты равномерно, чтобы избежать перекоса соединяемых деталей. При хранении клапан должен быть защищен от воздействия внешней среды, хранить его можно в складских помещениях или на открытом воздухе при температуре от – 40 до 50 С °.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Клапан обратный 16ч42р	1	-
Прокладка	По требованию	-
Паспорт	1	-

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан обратный 16ч42р соответствует требованиям
ТУ 3722-001-1173443000466-2019 и признан годным к эксплуатации.

Партия 10 шт.
Условный Диаметр – 50; 80; 100; 150; 200;



Дата изготовления 27.07.27

Штамп ОТК

