

8. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ 3722-001-1173443000466-2019 при условии соблюдения норм транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

ООО ТПК «ЛУИДОР»

КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ ПРИЕМЫЙ С СЕТКОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ. 16ч42р

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ПАСПОРТ
ТУ 3722-001-1173443000466-2019

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ТОВАРИЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛУИДОР"		
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область, 404112, город Волжский, улица Пушкина, дом 45В, офис 28, основной государственный регистрационный номер: 1173443000466, номер телефона: +78442989305, адрес электронной почты: luidor-org@mail.ru		
в лице Генерального директора Саркисян Давид Ашотовича		
заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые чугунные 16ч42р, модели DN50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, PN 0.25.		
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью ТОВАРИЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЛУИДОР", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Волгоградская область, 404112, город Волжский, улица Пушкина, дом 45В, офис 28.		
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3722-001-1173443000466-2019 "Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые чугунные".		
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481309108. Серийный выпуск		
соответствует требованиям		
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"		
Декларация о соответствии принята на основании		
Протокола испытаний № ЭВ-0617/05/05-2019 от 14.05.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью "ЭВРЕСТ", аттестат аккредитации РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ИЛ03, сроком действия до 31.10.2019 года.		
Схема декларирования 1д		
Дополнительная информация		
ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.		
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.05.2024 включительно		
 (подпись)	М. П.	Саркисян Давид Ашотович (Ф.И.О. заявителя)
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ49.В.00660/19		
Дата регистрации декларации о соответствии: 24.05.2019		

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые, обозначаемые 16ч42р, используются в насосных установках на конце вертикального всасывающего трубопровода для воды, нефти и других жидких неагрессивных сред.

2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ


Клапан открывается под действием потока засасываемой среды. При прекращении потока тарель с уплотнителем и крестовиной, под действием собственного веса опускается вниз на уплотнительную поверхность корпуса и предотвращает обратный поток среды.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПОКАЗАТЕЛЬ
Давление условное рабочей среды P_u , МПа (кг/см ²)	0,25 (2,5)
Температура рабочей среды $С^{\circ}$	Не более 50
Вероятность безотказной работы	0,9
Средняя наработка до первого отказа, цикл не менее	800

4. УСТРОЙСТВО КЛАПАНА

Конструкция Клапана представлена на рис. 1.



Материалы деталей:

1. Корпус (чугун СЧ20); 2. Сетка (Сталь 3); 3.плита (чугун СЧ15); 4.уплотнение (резина-пластина ЗМБС-А); 5. Тарель (чугун СЧ20)

Обозначение	Размеры мм.						Масса кг.
	D	D1	D2	D3	d	H	
Клапан обратный 16ч42р Ду-250	370	335	312	470	18	575	
Клапан обратный 16ч42р Ду-300	435	395	365	550	23	665	
Клапан обратный 16ч42р Ду-400	535	495	465	770	23	535	

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед монтажом клапан необходимо тщательно очистить от консервационной смазки в зоне уплотнительной поверхности корпуса и возможного загрязнения. При монтаже все гайки и болты должны быть затянуты равномерно, чтобы избежать перекоса соединяемых деталей. При хранении клапан должен быть защищен от воздействия внешней среды, хранить его можно в складских помещениях или на открытом воздухе при температуре от -40 до 50 $С^{\circ}$.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
Клапан обратный 16ч42р	1	-
Прокладка	По требованию	-
Паспорт	1	-

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан обратный 16ч42р соответствует требованиям ТУ 3722-001-1173443000466-2019 и признан годным к эксплуатации.

Партия 7 шт.
Условный Диаметр – 250; 300; 400

Дата изготовления

05.04.2020



Штамп ОТК

