

РОССИЯ

Нижегородская область
г. СеменовДекларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 № ЕАЭС N RU Д-
RU.PA09.B.18397/22. Срок действия с 19.12.2022 по 18.12.2027 г.Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 032/2013 № ЕАЭС N RU Д-
RU.PA10.B.57919/23. Срок действия с 13.12.2023 по 12.12.2028 г.

ПАСПОРТ

ФИЛЬТР ЧУГУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ

наименование изделия

ФСМ

обозначение изделия



СЗ 0380 ПС

1. Общие сведения об изделии

Завод изготовитель

ОАО "Литейно-механический завод"
606653, Нижегородская область, г. Семенов,
ул. Промышленная, д. 3;
т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

Заводской номер

Дата выпуска

Назначение

Для защиты от попадания инородных механических
частиц в ответственные элементы трубопроводных
систем

Зарегистрированный товарный знак



выполнен на корпусе литьем

2. Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра	Значение				
Проход номинальный	50	65	80	100	150
Масса, кг не более	9	12	17	24	53
Давление рабочее, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16,0)				
Рабочая среда	Воздух, жидкость, пар, неагрессивные среды				
Температура рабочей среды, не более, °C	+150				
Присоединение фланцевое	Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 тип 21; исполнение уплотнительной поверхности - В				
Толщина проволоки, мм	0,5	0,6	0,6	0,9	0,9
Размер ячейки, мм	1	1,2	1,2	1,6	1,6
Пропускная способность K _v , м ³ /ч	57	94	136	205	402
Климатическое исполнение	У2; УХЛ4				
Температура окружающей среды, °C	от -15 до +40; для воды от +1 до +40				
Назначенный срок службы, лет	10				
Средний полный срок службы, лет	10				
Изготовление и поставка по	ТУ 3722-007-00324292-2016				

3. Материал основных деталей

Корпус	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Крышка	Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Сетка	Сталь 08Х18Н10 ГОСТ 5632-72
Сливная пробка	Сталь 20 ГОСТ 1050-88
Прокладка крышки	Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4. Комплектность

- Фильтр ФСМ в сборе - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт. на партию изделий в один адрес;
- Краткое руководство по эксплуатации - 1 шт. на партию изделий в один адрес. Полное руководство по эксплуатации доступно на сайте www.semlmz.ru

5. Свидетельство о приемке

Фильтр ФСМ соответствует ТУ 3722-007-00324292-2016 и признан годным для эксплуатации.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Замена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента получения рекламации.

Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефектов, запрещается разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.

7. Хранение и утилизация

Хранение фильтров - под навесом или в помещении, при температуре окружающего воздуха от -45 до +40°C, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность фильтров. Назначенный срок хранения 12 месяцев.

Выведенный из эксплуатации фильтр должен быть освобожден от остатков рабочей среды по технологии владельца, и утилизирован в качестве лома черных и цветных металлов.

Отметка ОТК

(клеимо ответственного за приемку)

(подпись, дата, фамилия)