

Части фасонные из полипропилена для систем внутренней канализации

Обратный клапан Ø 50

Партия №: 5

Количество: 125

Дата изготовления : 28.02.2025

Материал : ПП-Г

Показатели

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид	На поверхности и по торцу не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов.	Без дефектов
2	Цвет	Серый	Серый
3	Размеры мм		
	-наружный диаметр	50,0+0,3	50,1
	-толщина стенки (не менее)	1,8	1,84
	-внутренний диаметр раструба	50,4+0,8	50,87
4	Изменение внешнего вида фасонных частей после прогрева при 150 °С	Не должно быть : - трещин - расслоений внутренней и наружной стенки - разрушения по толщине стенки не более 20 %	Соотв
5	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при действии внутреннего гидростатического давления 0,05 МПа	Без протечек в течении 15 мин.	Соответствует , без протечек при давлении 0,05 МПа

Фасонные части при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок , а их поверхность от нанесения царапин. Фасонные части следует хранить в условиях , исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе 1 метра от отопительных приборов) складских помещениях или под навесами.

Гарантийный срок – два года со дня изготовления при соблюдении установленных правил транспортирования и хранения.

Заключение отдела контроля качества: Части фасонные для канализационных труб соответствуют требованиям ТУ 22.21.29 - 004 - 63600333-2018

Начальник отдела качества _____

Лазина А.П.

