

Ograx**Паспорт качества продукции № 20005/1**

Наименов. продукции: Противопожарная муфта "ОГРАКС-ПМ" для узлов пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полипропилена по ТУ 22.21.42-074-13267785-2019



Фирма изго-тель: АО "Унихимтек", 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул, дом № 2, корпус 121

Соответствует:

- требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017
- ГОСТ Р 53306-2009 (RU C-RU.NB77.B.00150/21 до 05.12.2026 г.ООО "ЕЦЭ")

Типоразмер (Двн х Н), мм		110*50	110*50		
Номер партии		49	50		
Дата изготовления		07.04.22	11.04.22		
Количество в партии	муфт, шт	100	200		
Внешний вид		соответствует п. 1.3 ТУ	соответствует п. 1.3 ТУ		
Размеры муфты, мм	Диаметр наружный	130±7,5	130±7,5		
	Диаметр внутренний	110+6	110+6		
	Высота	50(+4-1)	50(+4-1)		
Размеры вкладыша, мм	Высота	49±1	49±1		
	Толщина	9,5±1,5	9,5±1,5		

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 25 лет со дня изготовления

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 22.21.42-074-13267785-2019

Диспетчер:

ОТК
Огракс

Пильгаева М. А.

12 апреля 2022 г.

Клиент: ЗАО фирма "ПРОКОНСИМ", Заказ №У1267