

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
249030 Калужская область
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в
Тел. (484) 397-96-17
E-mail: info@agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 83

30.01.2025 г.

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.52803
Срок действия с 13.05.2024 по 12.05.2027

ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

ОКПД2 22.21.29.130

Отвод 45° ПВХ 110 К ТУ 6-49-33-92 (RAL 8023)

Партия № 6/п
Количество: 540 шт
Дата изготовления: 2024 г.

Материал: композиция НПВХ

Получатель: ЗАО Фирма «Проконсим»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид:	Фасонные части должны иметь гладкую поверхность без раковин, наплывов, сколов и посторонних включений	Соответствует
2	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	110 + 0,3	Соответствует
	- раструб	120,6 ^{+0,7} _{-0,3} 110,4 + 0,5	Соответствует
	- линейные размеры	9,1 min	Соответствует
	- толщина стенки	3,2 min	Соответствует
	- толщина стенки	2,4 min	Соответствует
3	Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соответствует
4	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	77	Соответствует
5	Стойкость к проgreву	Не должно быть пузырей и повреждений поверхности, проникающих глубже чем на 20%, толщины стенки	Соответствует
6	Водопоглощение, г/м ² , не более	40	Соответствует
7	Герметичность сборных узлов при давлении 50 кПа (0.5 кгс/см ²) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соответствует

Гарантийный срок эксплуатации фасонных частей - два года со дня ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения – фасонные части, упакованные в тару, хранят в неотапливаемых складах защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается хранение на стеллажах без упаковки, а также в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов

Заключение Отдела контроля качества: части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют требованиям ТУ 6-49-33-92



Начальник Отдела контроля качества

/ Е. Ю. Баранов/

Действительно с печатью Отдела контроля качества